



PŁYTA FUNDAMENTOWA	
GR. 20 CM Z	BETONU C20/25



RZUT KOMORY 1:20



PRZEKRÓJ A-A 1 : 20

INWESTOR: GMINA MIASTA RYPIN ul. WARSZAWSKA 40; 87-500 RYPIN;

STAL B500SP

BETON C25/30
11,63 m3; konsystencja -gęstoplastyczna
wibrować wibratorem wętkowym.
Podkład z mieszanki cementowo-piaskowej
klasy 15MPa- 4,50 m3-ubijac w wykopie do Id=0,98;

Obiekt: KOMORA POMP PODZIEMNA		PRACOWNIA PROJEKTOWA AMBIT 87-100 Toruń, ul.Chrobrego 85			
Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie rynek i ulice przyległe Rypin, ul. Warszawska 40					Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Jóźwiak	KUP/BO/871/01	UA-IV/8346/104/TO/89		
Kreślił	mgr inż. Andrzej Jóźwiak	KUP/BO/871/01	UA-IV/8346/104/TO/89		
Sprawdziła	mgr inż. Irena Drankowska	KUP/BO/0109/03	GP-I-7342/39/92		
Przedmiot rysunku	RZUT, PRZEKRÓJ PIONOWY A - A		04.2018 r.	Skala 1:20	Rys. nr K4